

K č. j. : H 4 – 1/2016

Počet listů: 2

List č.: 1

Dodatek č. 1

k PROVOZNÍMU ŘÁDU VODOVODU

OBCE HRADIŠTĚ

Předmět dodatku: Stanovení odběrných míst pro kontrolu vzorků pitné vody z vodovodu obce Hradiště.

Vyhláška 252/2004 Sb. z 22. dubna 2004 stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

- 1) Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebované během celého roku a pro celý vodovod. Počet míst odběru musí být roven nejméně počtu krácených rozborů podle přílohy č. 4 Vyhlášky 252/2004.


Počet obyvatel zásobované oblasti [§ 2 písm.d)] při denní spotřebě 200 l na osobu	Objem vody rozváděné či produkováné v zásobované oblasti (m ³ / den)	Roční počet vzorků pro krácený rozbor **)	Roční počet vzorků pro úplný rozbor **)
≤ 50	≤ 10	1	1 za dva roky

- 2) Místa odběru vzorků musí být volena tak, aby více než 50 % míst nebylo trvalých ale měnilo se každý rok. Měnící se místa odběru se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly.

Na základě této vyhlášky stanovují **trvalým místem odběru vzorků č. p. 25 a další místo odběru vzorků bude vybráno náhodným výběrem**, tak aby výběrem v nadcházejících obdobích prošla všechna odběrná místa.

1. dubna 2017

OBEC HRADIŠTĚ
338 08 ZBIRCH


starosta obce Ing. Pavel Šubrt

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu vodovodu obce Hradiště byl schválen na zasedání ZO Hradiště 21.4.2017 pod čj. H2-2/2017

Vyvěšeno na úřední desce: 2. 4. 2017
Svěšeno z úřední desky: 21. 4. 2017

Zveřejněno na internetové stránce:
úřední el. desce
www.hradistenadberouнку.cz